



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02065/24

Серия **RU** № **0550796**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Тибион». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 127254, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, Огородный пр-д, д. 14, помещ. 1/1. Основной государственный регистрационный номер: 1227700913351. Телефон: +79852896555. Адрес электронной почты: info@tibion.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Тибион». Место нахождения (адрес юридического лица): 127254, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, Огородный пр-д, д. 14, помещ. 1/1. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 8а, стр. №5, помещение № 5.3.12 г.а.

ПРОДУКЦИЯ Компонент прибора приёмно-контрольного и управления пожарного: Универсальное коммутационное устройство УК-УС. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.30.50-001-53655451-2023 «Универсальное коммутационное устройство УК-УС». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-1014/07-2024 от 29.07.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Протокола испытаний № 35232ИЛНВО от 29.07.2024 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05). Акта анализа состояния производства № 01-ОС/14-05/24 от 07.06.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Гареева Дина Рустамовна, Медведева Екатерина Александровна. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", раздел 7. Условия хранения: в складских помещениях при температуре воздуха от - 25°C до + 55°C и относительной влажности воздуха не более 90 %. Срок службы – не менее 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 04.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.09.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 08.09.2029



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Грецкий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)